



Gantrup Vandværk

Gantrupvej 14
8752 Østbirk

Att.: Nick Sunderland

Registrernr.: T30593
Kundenr.: 5506341
Ordrenr.: 823783
Prøvenr.: 23208275

Modt. dato: 2010.11.05

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Gantrup Vandværk
Gantrupvej 14, 8752 Østbirk
Prøvested.....: **Gantrup Vandværk Ledningsnet - V20007000/4609000499**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Gantrupvej 8, udv. hane**
Prøveudtagning...: 2010.11.05 kl. 10:50
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.11.05 kl. 21:20 - 2010.11.09

Prøvenr.: 23208275		**Grænseværdier			RSD
Prøve ID:					
Prøvemærke:		Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Coliforme bakterier 37 °C	<1 MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	11 Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.022 mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs			*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar			*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.0 gr. C			DS2250	
pH	7.9 pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	42 mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	7.7 mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Horsens Kommune, Rådhusvej 4, 8700 Horsens
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

11. november 2010