

Gantrup Vandværk
Gantrupvej 12
8752 Østbirk
Att.: Martin Scharling
Rapportnr.: AR-16-CA-00417199-01
Batchnr.: EUDKVE-00417199
Kundenr.: CA0005395
Modt. dato: 26.04.2016

Analyserapport

Prøvested: Gantrup Vandværk Vandværket - 74738 - V20007000 / 4609000400
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 26.04.2016 kl. 11:06
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S USB
Analyseperiode: 26.04.2016 - 30.04.2016

Prøvemærke: Afgang Vandværk

Lab prøvenr:	80285576	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80065625					*	
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	80	!	CFU/ml	50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	9	!	CFU/ml	5	1	ISO 6222:2002	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	8.1	°C				DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Kopi til:

Alectia Viby, Kopi af rapport (CTMA), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
Alectia Viby, Kopi af rapport (KIJE), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
Alectia Viby, Kopi af rapport (TEMO), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
Horsens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 4, 8700 Horsens

30.04.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.