

Gantrup Vandværk
Gantrupvej 12
8752 Østbirk
Att.: Martin Scharling
Rapportnr.: AR-16-CA-00425813-01
Batchnr.: EUDKVE-00425813
Kundenr.: CA0005395
Modt. dato: 24.05.2016

Analyserapport

Prøvested: Gantrup Vandværk Vandværket - 74738 - V20007000 / 4609000400
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 24.05.2016 kl. 11:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Analyseperiode: 24.05.2016 - 30.05.2016

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80065380	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80321173					*	
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	60	!	CFU/ml	50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	< 1		CFU/ml	5	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	0.006		mg/l	0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Metaller							
Mangan (Mn)	0.12	!	mg/l	0.02	0.002	SM 3120 ICP-OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	9.4	°C				DS/EN ISO 19458	A
Iltindhold	6.9	mg/l		5	0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Kopi til:

Alectia A/S , Kopi af rapport (CTMA), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
Alectia A/S , Kopi af rapport (KIJE), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
Alectia A/S , Kopi af rapport (TEMO), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
Horsens Kommune , Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 4, 8700 Horsens

30.05.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Birgitte Bastrup
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.