

Gantrup Vandværk
Gantrupvej 12
8752 Østbirk
Att.: Jonas Wittrup-Jensen

Rapportnr.: AR-21-CA-21027977-01
Batchnr.: EUDKVE-21027977
Kundenr.: CA0005395
Modt. dato: 17.03.2021

Analyserapport

Prøvested:	Gantrup Vandværk - Ledningsnet - 74738 - V20007000 / 4609000499		
Udtagningsadresse:	Gantrupvej 7, 8752 Østbirk		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøveudtagning:	17.03.2021 kl. 09:10		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DMJ2	
Analyseperiode:	17.03.2021 - 20.03.2021		

Prøvemærke:		Køkken					
Lab prøvenr:	835-2021-80902875	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25%
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	0.11%
Kimtal ved 22°C	3	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15%
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: A	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskyllning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:

Gantrup Vandværk , Martin Scharling, Gantrupvej 12, 8752 Østbirk
Horsens Kommune , Kopimodtager drikkevand, Rådhusstorvet 4, 8700 Horsens

20.03.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.